


Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia z serii VIP PRO DATA przeznaczone do montażu w oprawach oświetleniowych z 4-pin fluorescencyjnymi źródłami światła o mocy 4–80 W. W przypadku awarii zasilania powodują automatyczne przełączenie źródła światła na zasilanie z akumulatorów i kontynuują działanie ze zredukowanym strumieniem światła przez czas nominalny 1–3 godzin.

Lighting emergency power supply kits from the VIP PRO DATA series are designed to be encased in lighting fittings equipped with 4-pin fluorescent light sources with power ranging 4–80 W. In case of power failure, these kits automatically switch light source into that supplied from batteries, and continue operation with reduced luminous flux for the nominal time of 1–3 hours.



VIP STANDARD 8 × pole 21

Typ Type	Model	Moc Power	Czas Time	Funkcja Function	Akumulator* Rechargeable battery	Waga (kg) Weight (kg)
VIP PRO	158i DATA	4–58W	1 h	M/NM	4×Sc	0,5
VIP PRO	358i DATA	4–58W	3 h	M/NM	4×D	0,8
VIP PRO	180i DATA	4–80W	1 h	M/NM	5×C	0,7
VIP PRO	380i DATA	4–80W	3 h	M/NM	5×D	0,8

\* Standardowo stosuje się akumulatory Ni-cd. Za dopłatą istnieje możliwość zastosowania akumulatorów Ni-MH po wcześniejszym sprecyzowaniu w zamówieniu. / As a rule, Ni-cd rechargeable batteries are used. For extra fee, it is possible to mount Ni-MH rechargeable batteries upon earlier specification in order.

\*\* ...i – impulsowe ładowanie akumulatora i układ przełączający 8×pole  
...i – impulse battery charging and switching system 8 × field

<b>Stopień szczelności</b> Ingress Protection Rating	20	<b>Klasa izolacji</b> Insulation class	II	<b>Zasilanie</b> Power supply	230 V AC 50–60 Hz
<b>Czas ładowania</b> Charging time	Pierwsze ładowanie: 48 h Ładowanie cykliczne: 24 h First charging: 48 h Cyclic charging: 24 h	<b>Zakres temp. pracy</b> Ambient temp. range	10 – 50°C	<b>Akumulator</b> Rechargeable battery opcjonalnie/optional	Ni-cd/Ni-MH*
<b>Żywotność akumulatora</b> Battery life	Zaleca się wymianę akumulatora najpóźniej po 4 latach (w zależności od warunków eksploatacji). Wysoka temperatura otoczenia źle wpływa na pojemność ogniw, znacząco skracając ich żywotność. Battery replacement recommended after up to 4 years, depending on service conditions. Heightened ambient temperature decreases the volume of cells, shortening their lifespan significantly.	<b>Certyfikat</b> Certificate	CE ENEC	<b>Zgodność produktu</b> Product compliance	EN 60598-2-22 EN 61347-2-7 EN 55015 EN 61000-3-2
		<b>Korpus statecznika</b> Ballast housing	Wykonany ze stabilizowanego uv poliwęglanu (PC) Made of uv-stabilized polycarbonate (PC)	<b>Sposób mocowania</b> Mounting	Wewnątrz oprawy, za pomocą śrub Inside the fitting, with screws
		<b>Specyfikacja**</b> Specification	...i – inwerter 8-polowy dedykowany do stateczników magnetycznych i elektronicznych zgodnych z VDE (O108). Współpraca ze źródłami światła wg specyfikacji urządzenia ...i – 8-field inverter, dedicated for magnetic and EVG ballasts compatible with VDE (O108). Compatibility with light sources according to device specification	<b>System testowania</b> Test system	Automatyczny, realizowany poprzez zintegrowany układ mikroprocesorowy wykonujący testy programowane w centrali monitorującej w systemach DATA-S i DATA-S EASY Automatic, performed by integrated microprocessor unit conveying the tests programmed in monitoring center in systems DATA-S and DATA-S EASY

