



Индивидуальные блоки аварийного питания освещения серии «VIP PRO DATA X» предназначены для встраивания в светильники с 4-штырьковыми флуоресцентными источниками света мощностью 4-80 Вт. При аварии питания блоки автоматически переключают источник света на питание от аккумуляторов и продолжают работать с уменьшенным световым потоком в течение номинального времени 1-3 часа, в зависимости от модели. Die individuelle Notstromversorgung für Beleuchtungssysteme aus der Serie VIP PRO X ist für die Montage in Leuchten mit 4-PIN Leuchtstoffröhren mit einer Leistung von 4-80 W bestimmt. Im Falle eines Stromausfalls erfolgt eine automatische Umschaltung der Lichtquelle auf die Stromversorgung aus den Akkus, wonach sie ihren Betrieb mit reduziertem Lichtstrom für eine nominale Dauer, je nach Modellm von 1-3 Stunden fortsetzen.



VIP PRO DATA X 8 x pole						
Тип / Typ	Модель / Model	Мощность / Leistung	Время / Brendauer	Функция / Funktion	Аккумулятор* / Akkutyp	Вес (кг) / Gewicht (kg)
VIP PRO	118i DATA X	4-18	1 h	A/SA	4 x Sc	0,4
VIP PRO	218i DATA X	4-18	2 h	A/SA	4 x Sc	0,5
VIP PRO	318i DATA X	4-18	3 h	A/SA	4 x C	0,6
VIP PRO	158i DATA X	4-58	1 h	A/SA	4 x Sc	0,5
VIP PRO	258i DATA X	4-58	2 h	A/SA	4 x C	0,6
VIP PRO	358i DATA X	4-58	3 h	A/SA	4 x D	0,8
VIP PRO	180i DATA X	4-80	1 h	A/SA	5 x C	0,7
VIP PRO	380i DATA X	4-80	3 h	A/SA	5 x D	0,8

A - непостоянного действия / Notbetrieb
 SA - постоянного действия / Mischbetrieb
 * Обычно применяются аккумуляторы Ni-CD. За дополнительную плату возможно применение аккумуляторов Ni-MH после предварительного уточнения в заказе.
 Standardmäßig werden NiCd Akkus eingesetzt Gegen Aufpreis besteht die Möglichkeit einer Ausrüstung mit NiMH Akkus. Option bei der Bestellung angeben.
 ** ...i - импульсный режим зарядки аккумулятора и переключаемая схема 8 x pole
 ...i - Impulsaufladung des Akkus und 8x Feld Schaltung

Спецификация** Einsatzbereich ...i - инвертор 8-поле, предназначенный для магнитных и электронных балластов, соответствующих требованиям vDE (0108). Работает с источниками света в соответствии со спецификацией прибора ...i - 8 Feld Spannungskonverter für elektronische Vorschaltgeräte nach vDE (0108). Zusammenwirken mit Lichtquellen nach Gerätespezifikation	Система тестирования Test system Автоматическая, выполняемая встроенной микропроцессорной системой, которая выполняет тесты, программированные в контрольной централи систем «DATA-S», «DATA-EASY» и «DATA-X» Automatisch, Durchführung von in der Überwachungszentrale programmierten Tests über den Mikroprozessor in den Systemen DATA-X	Напряжение Stromversorgung 230 V AC 50-60 Hz
Корпус балласта Gehäuse des Vorschaltgeräts Изготовлен из УФ-стабилизированного поликарбоната (PC). Hergestellt aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)	Зарядка аккумулятора Akkuaufladung Непрерывный и импульсный режим Первая зарядка: 48 ч Циклическая зарядка: 24 ч Импульсная зарядка Erste Aufladung: 48 h Regelmäßige Aufladung: 24 h	Интервал рабочей температуры Betriebstemperaturbereich 10-50° C
Срок службы Akku Lebensdauer Замена аккумулятора рекомендована максимально после 4 лет (в зависимости от условий эксплуатации). Высокая температура окружающей среды неблагоприятно влияет на емкость элементов, значительно сокращая их срок службы. Es empfiehlt sich, den Akku spätestens nach 4 Jahren) in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen) auszuwechseln. Eine hohe Umgebungstemperatur hat negativen Einfluss auf die Kapazität der Zelle und verkürzt deutlich deren Lebensdauer.	Тип монтажа Montage Для установки в светильниках, при помощи винтов In der Leuchte mit Hilfe von Schrauben	Аккумулятор Akkutyp * выборочно/optional ni-cd/ni-mh*
	Сертификат Zertifikat CE, ENEC	Соответствие продукции Produktübereinstimmung EN 60598-2-22 EN 61347-2-7 EN 55015 EN 61000-3-2
	Габаритные размеры Abmessungen	