



Блоки аварийного питания освещения серии «VIP PRO AT» предназначены для встраивания в светильники с 4-штырьковыми флуоресцентными источниками света мощностью 4-80 Вт. При аварии питания блоки автоматически переключают источник света на питание от аккумуляторов и продолжают работать с уменьшенным световым потоком в течение номинального времени 1-3 часа, в зависимости от модели. Die Notstromversorgung für Beleuchtungssysteme aus der Serie VIP PRO AT ist für die Montage in Leuchten mit 4-PIN Leuchtstoffröhren mit einer Leistung von 4-80 W bestimmt. Im Falle eines Stromausfalls erfolgt eine automatische Umschaltung der Lichtquelle auf die Stromversorgung aus den Akkus, wonach sie ihren Betrieb mit reduziertem Lichtstrom für eine nominale Dauer, je nach Modell, von 1-3 Stunden fortsetzen.



Пульт управления / FERNBEDIENUNG



Тип / Typ	Модель / Model	Мощность / Leistung	Время / Brendauer	Функция / Function	Аккумулятор* / Akkutyp	Вес (кг) / Gewicht (kg)
VIP PRO AT 8 x pole	158i AT	4-58	1 h	A/SA	4 x Sc	0,5
VIP PRO	358i AT	4-58	3 h	A/SA	4 x D	0,8
VIP PRO	180i AT	4-80	1 h	A/SA	5 x C	0,7
VIP PRO	380i AT	4-80	3 h	A/SA	5 x D	0,8

A - непостоянного действия / Notbetrieb  
 SA - постоянного действия / Mischbetrieb  
 \* Обычно применяются аккумуляторы Ni-CD. За дополнительную плату возможно применение аккумуляторов Ni-MH после предварительного уточнения в заказе.  
 Standardmäßig werden NiCd Akkus eingesetzt Gegen Aufpreis besteht die Möglichkeit einer Ausrüstung mit NiMH Akkus. Option bei der Bestellung angeben.  
 \*\* ...i - импульсный режим зарядки аккумулятора и переключательная схема 8 x поле  
 ...i - Impulsaufladung des Akkus und 8x Feld Schaltung

<b>Спецификация**</b> Einsatzbereich ...i - инвертор 8-полюс, предназначенный для магнитных и электронных балластов, соответствующих требованиям VDE (0108). Работает с источниками света в соответствии со спецификацией прибора ...i - 8 Feld Spannungskonverter für elektronische Vorschaltgeräte nach VDE (0108). Zusammenwirken mit Lichtquellen nach Gerätespezifikation	<b>Система тестирования</b> Test system Автоматическая, выполняемая встроенной микропроцессорной системой Microprozer gesteuerter AutoTest	<b>Напряжение</b> Stromversorgung 230 V AC 50-60 Hz
<b>Корпус балласта</b> Gehäuse des Vorschaltgeräts Изготовлен из УФ-стабилизированного поликарбоната (PC). Hergestellt aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)	<b>Зарядка аккумулятора</b> Akkuaufladung Непрерывный и импульсный режим Первая зарядка: 48 ч Циклическая зарядка: 24 ч Импульсная зарядка: 24 ч Erste Aufladung: 48 h Regelmäßige Aufladung: 24 h	<b>Интервал рабочей температуры</b> Betriebstemperaturbereich 10-50 °C
<b>Срок службы</b> Akku Lebensdauer Замена аккумулятора рекомендована максимально после 4 лет (в зависимости от условий эксплуатации). Высокая температура окружающей среды неблагоприятно влияет на емкость элементов, значительно сокращая их срок службы. Es empfiehlt sich, den Akku spätestens nach 4 Jahren (in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen) auszuwechseln. Eine hohe Umgebungstemperatur hat negativen Einfluss auf die Kapazität der Zelle und verkürzt deutlich deren Lebensdauer.	<b>Тип монтажа</b> Montage Для установки в светильниках, при помощи винтов In der Leuchte mit Hilfe von Schrauben	<b>Аккумулятор</b> Akkutyp * выборочно/optional ni-cd/ni-mh*
<b>Срок службы</b> Akku Lebensdauer Замена аккумулятора рекомендована максимально после 4 лет (в зависимости от условий эксплуатации). Высокая температура окружающей среды неблагоприятно влияет на емкость элементов, значительно сокращая их срок службы. Es empfiehlt sich, den Akku spätestens nach 4 Jahren (in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen) auszuwechseln. Eine hohe Umgebungstemperatur hat negativen Einfluss auf die Kapazität der Zelle und verkürzt deutlich deren Lebensdauer.	<b>Габаритные размеры</b> Abmessungen	<b>Сертификат</b> Zertifikat CE, ENEC
	<b>Соответствие продукции</b> Produktübereinstimmung EN 60598-2-22 EN 61347-2-7 EN 55015 EN 61000-3-2	

